

計画停電における CO 中毒事故防止について

① 業務用厨房にてガス機器をご利用の皆さまへ

業務用厨房において、停電した場合でも、業務用厨房機器は使用できるものが多く、換気扇が使用されない状況で使用を継続し CO 中毒事故を引き起こすケースが多発する可能性があります。

停電と仕込み時間が重複した場合や特に弁当屋、食品工場、パン屋などは 3 時間の停電で営業を停止するとは思われないとの営業情報もありますので、注意喚起をいたします。

② 一般家庭でガス機器をご利用の皆さまへ

計画停電時は換気扇が作動しない場合や、夜間はガス機器がよく見えずに操作を誤る場合等がありますので、やむを得ずご使用になられる場合は換気の確保等に十分にご注意ください。特に小型湯沸し器や暖房機器をご使用の場合は換気にご注意ください。

ガス警報器工業会